



Rettungszeichenleuchte PARIS Maxi (Universalaufbau), 7L-Schutzlicht



- Material: Aluminium (eloxiert) / Kunststoff
- Schutzart: IP32
- Schutzklasse: II
- Farbe: verkehrsweiß
- Gesamtmaße: 322 x 246 x 110 mm
- Montageart: Wand- & Deckenaufbau
- Erkennungsweite: 34 m
- Piktogramme: oben / rechts / unten / links, oben links / oben rechts / unten rechts / unten links
- Technik: zentrale Stromversorgung, zentrale Stromversorgung & Akku
- Betriebsdauer: Zentrale Versorgung, 3h mit Autotest, 8h mit Autotest
- Betriebsspannung: 230 V AC/DC
- Anzahl LED: 24
- LED Farbe: weiß
- Helligkeit: 200 cd/qm
- Ballast-Lumen-Faktor (BLF): 100%, 40%
- Norm: DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547
- EU-Richtlinie: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Aluminium (eloxiert) / Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß
Erkennungsweite	34 m
Schutzart	IP32
Betriebsspannung	230 V AC/DC
Schutzklasse	II

Montageart	Wand- & Deckenaufbau
Anzahl LED	24
LED Farbe	weiß
Helligkeit	200 cd/qm
Norm	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547
EU-Richtlinie	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

Gesamtmaße	322 x 246 x 110 mm
------------	--------------------

Verfügbare Varianten

Betriebsdauer	Ballast-Lumen-Faktor (BLF)	Technik	Piktogramme	Artikelnummer
Zentrale Versorgung	100%	zentrale Stromversorgung	oben / rechts / unten / links	ST-8-2-UM-E-220-SN-20
Zentrale Versorgung	100%	zentrale Stromversorgung	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ST-8-2-UM-E-220-SN-24
3h mit Autotest	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	ST-8-2-UM-AX3-SN-20
3h mit Autotest	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ST-8-2-UM-AX3-SN-24
8h mit Autotest	40%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	ST-8-2-UM-AX8-RN-20
8h mit Autotest	40%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ST-8-2-UM-AX8-RN-24

Dieses Datenblatt wurde am 28.07.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.